

Geriamojo vandens stebėsenos (programinės priežiūros) rezultatai 2023 III ketv.

Nr.	Gyvenvietės pavadinimas	Tyrimo rezultatai																																												
		Mikrobiniai rodikliai		Cheminiai rodikliai															Pesticidai								Indikatoriniai rodikliai																			
Analitė	Zemėnis biobūvis (E. coli)	Zemėnis enterokokai	Sūdis	Arsenas	Boranas	Bromocloridai	Bromas	Bromatai	Kalcis	Chloramas	Varis	Cinkas	L2-dichloridas	Fluoridas	Švinas	Gyvsidabris	Nikelis	Nitratas	Nitritas (vandens ir varo rūgščių šlapimo)	Policikliniai ar aromatiniai angliai (PAH)	Selenas	Tetrachloridas	Trihalometanų suma	Tribromas	Alifiniai	Dialifiniai	Hepatociklas	Hepatociklo epoxidas	Kiti pesticidai	Pesticidų suma	Aluminiis	Amonis	Chloridas	Sunkiasis metalų suma	pH	Brandvų pajūkis	Manganas	Formazino auto skaidymas	Sulfatas	Natris	Kaliforninis 25 indikatorius, 100 ml*	Spalva	Ekspozicinis skaitmuo	Skonis (skaitmuo)	Kaloringumo vertinimas 22 °C temperatūroje	Druska
Normatyvai HN 24:2023	0	0	5,0	10	1,0	0,010	1,0	10	5,0	2,0	50	3	1,5	5	1	20	50	0,5	0,1	20	10	100	0,010	0,010	0,010	0,010	0,10	0,50	200	0,5	250	2500	6,5-9,5	200	50	5,0	250	200	0	30	-	-	Skaitmuo 1 ml vandens	DVI pagal formaziną		
Matavimo vnt.	Skaitmuo 100 ml	Skaitmuo 100 ml vandens	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		
1	Pasienio g. 2, Lūkaiš	<1,0	<1,0	<1,5	<2,8	<0,25	<0,007	0,32	<2,0	0,36	<0,42	0,001	<6,0	<0,1	1,21	<2,4	<0,025	1,61	<1,2	<0,03	<0,013	<2,9	<0,5	<0,7	<0,021	<0,021	<0,03	<0,056	<0,056	12,7	0,44	5,4	492	7,7	1500	10,9	0,3	17	38,4	<1,0	<2	Priimtina varotojai ir be nešiklų	Priimtina varotojai ir be nešiklų	10	18,8	
2	Pardonuvė Albė, Šarūnų g. 4, Aleksandrija	<1,0	<1,0	<1,5	<2,8	<0,25	<0,007	0,008	<2,0	<0,2	<0,42	0,003	<6,0	<0,1	1,03	<2,4	<0,025	1,16	<1,2	<0,03	<0,013	<2,9	<0,5	<0,7	<0,021	<0,021	<0,03	<0,056	<0,056	14,6	0,21	4,5	490	7,4	9	18,7	0,7	<2,5	11,5	<1,0	2	Priimtina varotojai ir be nešiklų	Priimtina varotojai ir be nešiklų	10	0,4	
3	Verešos g. 28, Gėvalai	<1,0	<1,0	<1,5	<2,8	<0,25	<0,007	<0,008	<2,0	0,33	<0,42	0,002	<6,0	<0,1	0,48	<2,4	<0,025	<0,56	<1,2	<0,03	<0,013	<2,9	<0,5	<0,7	<0,021	<0,021	<0,03	<0,056	<0,056	15,5	0,36	5,2	482	7,4	1636	49,7	0,9	4,5	7,76	<1,0	<2	Priimtina varotojai ir be nešiklų	Priimtina varotojai ir be nešiklų	120	17,6	
4	Pieno surinkimo punktas, Dariusas ir Girėno g., Ylakiai	<1,0	<1,0	<1,5	<2,8	<0,25	<0,007	<0,008	<2,0	<0,2	<0,42	0,002	<6,0	<0,1	0,72	<2,4	<0,025	<0,56	<1,2	<0,03	<0,013	<2,9	<0,5	<0,7	<0,021	<0,021	<0,03	<0,056	<0,056	11,9	0,94/0,33	4,4	469	7,7	838/79	19,2	1	<2,5	22,1	<1,0	3	Priimtina varotojai ir be nešiklų	Priimtina varotojai ir be nešiklų	140	9,6/ 3,3	
5	Šiu g. 5, Pašilė	<1,0	<1,0	<1,5	<2,8	<0,25	<0,007	0,082	<2,0	<0,2	<0,42	<0,001	<6,0	<0,1	0,22	<2,4	<0,025	1,13	<1,2	<0,03	<0,013	<2,9	<0,5	<0,7	<0,021	<0,021	<0,03	<0,056	<0,056	3,26	0,26	<2,5	72	7,6	3,53	1,82	<0,2	<2,5	4,7	<1,0	3	Priimtina varotojai ir be nešiklų	Priimtina varotojai ir be nešiklų	100	0,3	
6	Tilto g. 26, Vižančiai	<1,0	4/ <1,0	<1,5	<2,8	<0,25	<0,007	<0,008	<2,0	<0,2	<0,42	0,002	<6,0	<0,1	0,38	<2,4	<0,025	1,64	<1,2	<0,03	<0,013	<2,9	<0,5	<0,7	<0,021	<0,021	<0,03	<0,056	<0,056	17,3	0,49	4,8	527	7,7	1104	91,3	0,7	<2,5	9,78	<1,0	4	Priimtina varotojai ir be nešiklų	Priimtina varotojai ir be nešiklų	80	6,3	
7	Saulės tako g. 17, Džibėkiai	<1,0	<1,0	<1,5	<2,8	<0,25	<0,007	<0,008	<2,0	<0,2	<0,42	<0,001	<6,0	<0,1	0,35	<2,4	<0,025	1,38	<1,2	<0,03	<0,013	<2,9	<0,5	<0,7	<0,021	<0,021	<0,03	<0,056	<0,056	14,6	0,34	4,5	526	7,6	675	87,6	0,4	<2,5	8,1	<1,0	5	Priimtina varotojai ir be nešiklų	Priimtina varotojai ir be nešiklų	10	7,0	

Paaiškus:
 1. Ženkla "c" nurodo, kad analizės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų metodų nustatymo ribą.
 2. Centrinio vandens tyrimai atlikti IAB "Etarofas Labana" laboratorijoje.
 3. Cheminiai rodikliai surinkti HN 2023