

x

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Vlastybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos  
(reikiamą langelių pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ  
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ  
DUOMENYS**

**I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

(tinkamą langelių pažymėti X)

x

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio  
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio  
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio  
asmens kodas

UAB „SKUODO VANDENYS“	173820527
-----------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos  
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusa s	buto ar negyvenamo sios patalpos Nr.
Skuodo	Skuodas	Vaižganto	27		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8440 73001		info@skuodovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<b>Ylakių buitinių nuotekų valymo įrenginiai</b>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusa s	buto ar negyvenamo sios patalpos Nr.
Skuodo	Stripinių k.				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 616 76028		povilas@skuodovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1750003		3750003				Ylakių mstl. buitinių nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko tarpis <sup>5</sup> , d.	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>			Mata vimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2022-02-28	9:55	Prieš valymą	58	215	11540	Ne	5	1003	BDS <sub>7</sub> (mg/l)	69	LAND 47-5:2007	1AT-303	UAB „Palangos vandenys“	83	
								1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	SM (mg/l)	66	LAND 46:2007				
								1005	ChDS(mg/l)	159	LAND 83:2006				
								1201	N <sub>B</sub> (mg/l)	22,3	Skaiciavimo būdu				
								1203	P <sub>B</sub> (mg/l)	2,8	LAND 58:2003				
2022-02-28	10:00	Po valymo	58	215	11540	Ne	5	1003	BDS <sub>7</sub> (mg/l)	3,8	LAND 47-2:2007	1AT-303	UAB „Palangos vandenys“	84	
								1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	SM (mg/l)	6,8	LAND 46:2007				
								1005	ChDS(mg/l)	30	LAND 83:2006				
								1106	NH <sub>4</sub>	11,4	LAND 38:2000				
								1108	NO <sub>2</sub> mg/l)	0,045	LAND 39:2000				
								1107	NO <sub>3</sub> (mg/l)	4,3	LAND 65:2005				
								1201	N <sub>B</sub> (mg/l)	16,0	Skaiciavimo būdu				
								1105	PO <sub>4</sub>	0,73	LAND 58:2003				
								1203	P <sub>B</sub> (mg/l)	0,93	LAND 58:2003				

Parengė Povilas Stakauskas, +370 616 76028  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L e p direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Algirdas Miliauskas  
(Vardas ir pavardė)

2023-04-05  
(Data)