Geriamojo vandens stebėsenos (programinės priežiūros) rezultatai 2024 I ketv.

Tyrimo rezultatas

Nr.	Gyvenvietės pavadinimas	Mikrobiniai rodikliai		Cheminiai rodikliai										
Analitė		*Žarninės lazdelės (Escherichia coli)*	*Žarniniai enterokokai*	*Stibis*	*Arsenas*	*Benzenas*	*Benzo(a)pirenas*	*Boras*	*Bromatas*	*Kadmis*	*Chromas*	*Varis*	*Cianidas*	
Normatyvai HN 24:2023		*0*	*0*	*5,0*	*10*	*1,0*	*0,01*	*1,0*	*10*	*5,0*	*25*	*2,0*	*50*	
Matavimo vnt.		*Skaičius 100 ml*	*Skaičius 100 ml vandens*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*mg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*mg/l*	*µg/l*	
1	Barstyčiai iš gręžinio	<1	<1	<2,8	<1,6	<0,25	<0,007	<0,020	<2,0	0,69	<0,52	0,008	<6,0	
2	Šatės iš gręžinio	<1	<1	<2,8	<1,6	<0,25	<0,007	0,14	<2,0	0,68	<0,52	0,017	<6,0	
3	Notėnai iš gręžinio	<1	<1	<2,8	<1,6	<0,25	<0,007	0,071	<2,0	<0,4	<0,52	0,015	<6,0	
4	Pašilė iš gręžinio	<1	<1	<2,8	<1,6	<0,25	<0,007	0,2	<2,0	<0,4	<0,52	0,018	<6,0	
5	Vižančiai iš gręžinio	<1	<1	<2,8	<1,6	<0,25	<0,007	<0,020	<2,0	0,45	<0,52	0,016	<6,0	
6	Šaukliai iš gręžinio	<1	<1	<2,8	<1,6	<0,25	<0,007	0,66	<2,0	0,45	<0,52	0,017	<6,0	

Nr.	Gyvenvietės pavadinimas	Cheminiai rodikliai (tęsinys)										Pesticidai					
Analitė		*1,2-dichloretanas*	*Fluoridas*	*Švinas*	*Gyvsidabris*	*Nikelis*	*Nitratas*	*Nitritas (vandenyje iš vartotojų čiaupo)*	*Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai*	*Selenas*	*Tetrachloretenas ir trichloretenas*	*Trihalometanų suma*	*Aldrinas*	*Dieldrinas*	*Heptachloras*	*Heptachlorepoksidas*	*Kiti pesticidai*	*Pesticidų suma*
Normatyvai HN 24:2023		*3*	*1,5*	*5*	*1*	*20*	*50*	*0,5*	*0,1*	*20*	*10*	*100*	*0,030*	*0,030*	*0,030*	*0,030*	*0,10*	*0,50*
Matavimo vnt.		*µg/l*	*mg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*
1	Barstyčiai iš gręžinio	<0,1	<0,30	<0,9	<0,025	1,91	<7,0	<0,03	<0,013	<2,8	<0,6	<0,7	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,025	<0,025
2	Šatės iš gręžinio	<0,1	**1,91**	<0,9	<0,025	2,07	<7,0	<0,03	<0,013	<2,8	<0,6	<0,7	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,025	<0,025
3	Notėnai iš gręžinio	<0,1	**2,27**	<0,9	<0,025	<1,62	<7,0	<0,03	<0,013	<2,8	<0,6	<0,7	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,025	<0,025
4	Pašilė iš gręžinio	<0,1	**1,81**	<0,9	<0,025	<1,62	<7,0	<0,03	<0,013	<2,8	<0,6	<0,7	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,025	<0,025
5	Vižančiai iš gręžinio	<0,1	0,31	<0,9	<0,025	<1,62	<7,0	<0,03	<0,013	<2,8	<0,6	<0,7	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,025	<0,025
6	Šaukliai iš gręžinio	<0,1	**3,05**	<0,9	<0,025	<1,62	<7,0	<0,03	<0,013	<2,8	<0,6	<0,7	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,025	<0,025

Nr.	Gyvenvietės pavadinimas	Indikatoriniai rodikliai																
Analitė		*Aliuminis*	*Amonis*	*Chloridas*	*Savitasis elektros laidis*	*pH*	*Geležis*	*Manganas*	*Permanganato skaičius*	*Sulfatas*	*Natris*	*Koliforminės bakterijos, 100 ml**	*Spalva*	*Kvapas*	*Skonis*	*Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje*	*Drumstumas*
Normatyvai HN 24:2023		*200*	*0,5*	*250*	*2500*	*6,5-9,5*	*200*	*50*	*5,0*	*250*	*200*	*0*	*30*	*Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių*	*Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių*	*Be nebūdingų pokyčių*	*4*
Matavimo vnt.		*µg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*µS/cm*	*-*	*µg/l*	*µg/l*	*mg/l O2*	*mg/l*	*mg/l*	*Skaičius 100 ml*	*mg/l Pt*	*-*	*-*	*Skaičius 1 ml vandens*	*DV pagal formaziną*
1	Barstyčiai iš gręžinio	8,65	0,36	<6,5	372	7,8	**1503**	**80,3**	1,2	8,1	6,07	<1	6	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0	**11,8**
2	Šatės iš gręžinio	<2,2	**0,72**	<6,5	513	7,9	134	5,49	1	<6,2	28	<1	3	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0	0,5
3	Notėnai iš gręžinio	<2,2	**0,51**	<6,5	513	7,9	111	2,21	1	<6,2	21,8	<1	3	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0	0,6
4	Pašilė iš gręžinio	<2,2	**0,63**	<6,5	526	7,9	**314**	8,61	1,2	9,3	25,5	<1	2	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0	1,3
5	Vižančiai iš gręžinio	<2,2	**0,54**	<6,5	542	7,8	**1368**	**93,8**	1,4	<6,2	10,1	<1	3	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	15	**9,8**
6	Šaukliai iš gręžinio	<2,2	0,48	<6,5	552	8	151	2,08	0,7	16,6	81,3	<1	3	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0	1,3

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.
Pastaba. A ir B grupės vandens tyrimai atlikti UAB Eurofins Labtarna Lietuva laboratorijoje.
Paryškinti rodikliai neatitinka HN 24:2023