

Geriamojo vandens stebėsenos (programinės priežiūros) rezultatai 2024 I ketv.

Nr.	Gyvenvietės pavadinimas	Tyrimo rezultatas												
		Mikrobiniai rodikliai		Indikatoriniai rodikliai										
<i>Analitė</i>	<i>Žarninės lazdelės (Escherichia coli)</i>	<i>Žarniniai enterokokai</i>	<i>Amonis</i>	<i>Savitasis elektros laidis</i>	<i>pH</i>	<i>Geležis</i>	<i>Kotomijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje</i>	<i>Spalva</i>	<i>Kvapas</i>	<i>Skonis</i>	<i>Koliforminės bakterijos, 100 ml*</i>	<i>Drumstumas</i>	<i>Laisvo chloro likutis</i>	
<i>Normatyvai HN 24:2023</i>	0	0	0,5	2500	6,5-9,5	200	<i>Be nebūdingų pokyčių</i>	30	<i>Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių</i>	<i>Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių</i>	0	4		
<i>Matavimo vnt.</i>	<i>Skaičius 100 ml</i>	<i>Skaičius 100 ml vandens</i>	<i>mg/l</i>	<i>µS/cm</i>	-	<i>µg/l</i>	<i>Skaičius 1 ml vandens</i>	<i>mg/l Pt</i>	-	-	<i>Skaičius 100 ml</i>	<i>DV</i>		
1	Skuodo Bartuvos progimnazija, Šatrijos g. 1	0	0	-	564	7,9	-	0	<2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	0	0,42	
2	Virvių g. 8, Narvydžiai	0	0	-	425	7,5	561	21	7	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	0	3,2	
3	Aibė, Lino Jucio IĮ parduotuvė, Skuodo g. 4, Aleksandrija	0	0	-	494	7,5	-	15	5	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	0	2,5	
4	Mokyklos g. 5, Gėsalai	0	0	-	494	7,5	638	88	14	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	0	4	<0,07
5	Pieno supirkimo punktas, Dariaus ir Girėno g. 11, Ylakiai	0	0	-	463	8	-	96	<2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	0	0,46	
6	Sigito Jonušo IĮ parduotuvė, Mokyklos g. 2, Pašilė	0	0	-	89	7	-	2,5*100	<2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	0	0,18	<0,07
7	Klevų g. 10, Vižančiai	0	0	-	534	7,5	-	0	8	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	0	12	
8	Pieno supirkimo punktas, Kęstučio g. 1, Mosėdis	0	0	-	505	7,9	-	Aptikta	<2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	0	0,62	

Paaškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. A grupės vandens tyrimai atlikti UAB „Palangos vandenys“ laboratorijoje.

Paryškinti rodikliai neatitinka HN 24:2023