

Geriamojo vandens stebėsenos (programinės priežiūros) rezultatai 2023 II ketv.

Nr.	Gyvenvietės pavadinimas	Tyrimo rezultatas													
		Mikrobiniai rodikliai		Indikatoriniai rodikliai										Cheminiai rodikliai	
		Žarninės lazdelės (Escherichia coli)	Žarniniai enterokokai	Savitasis elektros laidis	pH	Amonis	Geležis	Konijos sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Spalva	Kvapas	Skonis	Koliforminės bakterijos, 100 ml	Drumstumas	Laisvo chloro likutis	Fluoridas
	<i>Analitė</i>														
	<i>Normatyvai HN 24:2023</i>	0	0	2500	6,5-9,5	0,5	200	Be nebūdingų pokyčių	30	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0	4	0,3	1,5
	<i>Matavimo vnt.</i>	Skaičius 100 ml	Skaičius 100 ml vandens	mg/l	-	mg/l	µg/l	Skaičius 1 ml vandens	mg/l Pt	-	-	Skaičius 100 ml	DV	mg/l	mg/l
1	Skuodo kaimo verslų amatų paslaugų mokykla, Laisvės g. 69	<1	<1	589	7,8	-	-	21	<2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,17	-	-
2	Ylakių gimnazija, Mokyklos g. 5	<1	<1	486	7,9	-	-	240	3	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,27	-	-
3	Gyv. namas Juodeikių g., Juodeikiai	<1	<1	603	7,5	0,88	640	3	10	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	3,7	-	2,55
4	Gyv. namas Žemytės g., Žemytė	<1	<1	599	7,5	1,1	896	150	5	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	13	-	-
5	Skuodo PSPC Lenkimų med. punktas, S. Daukanto g. 59	<1	<1	595	7,7	0,19	835	<1	<2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	7,3	-	1,44
6	Gyv. namas Saulės Tako g., Dilbikiai	<1	<1	546	7,4	-	1056	6	11	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	7,8	-	-
7	Gyv. namas Piliakalnio g., Luknės	<1	<1	513	7,6	-	-	43	<2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,26	-	-
8	UAB „Baldarys“, Piliakalnio g. 10	<1	<1	617	7,7	-	157	<1	<2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,96	-	1,35
9	Gyv. namas Liepų g., Udraliai	<1	<1	68,7	6,9	-	<42	130	4	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,29	-	0,44
10	Šauklių kaimo bendruomenė, Mosėdžio g. 55	<1	<1	618	7,8	-	191	0	<2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,87	-	1,36
11	Gyv. namas Mosėdžio g., Igariai	<1	<1	68,4	7	-	<42	55	4	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,18	-	0,47
12	Noreikienės GKJ parduotuvė, Dariaus ir Girėno g. 20, Šatės	<1	<1	547	7,5	-	-	15	3	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,46	-	-
13	Skuodo PSPC Šačių med. punktas, Beržo g. 1	<1	<1	550	7,7	0,09	245	65	3	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,62	-	2,04
14	Gyv. namas Vyturio g., Rukai	<1	<1	556	7,6	-	-	33	4	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,3	-	-
15	Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis, R. Granausko g. 7-2	<1	<1	539	8	-	-	0	2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,58	-	-
16	Gyv. namas Bokšto g., Krakės	<1	<1	557	7,5	-	-	43	4	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	<1	0,27	-	0,41
15	Skuodo vandenvietė													<0,07	
16	Aleksandrijos vandenvietė													<0,07	

Paaškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. A grupės vandens tyrimai atlikti UAB „Palangos vandenys“ laboratorijoje.

Paryškinti rodikliai neatitinka HN 24:2023