Geriamojo vandens stebėsenos (programinės priežiūros) rezultatai 2024 III ketv.

Tyrimo rezultatas

Nr.	Gyvenvietės pavadinimas	Mikrobiniai rodikliai		Cheminiai rodikliai									
Analitė		*Žarninės lazdelės (Escherichia coli)*	*Žarniniai enterokokai*	*Stibis*	*Arsenas*	*Benzenas*	*Benzo(a)pirenas*	*Boras*	*Bromatas*	*Kadmis*	*Chromas*	*Varis*	*Cianidas*
Normatyvai HN 24:2023		***0***	***0***	***5,0***	***10***	***1,0***	***0,010***	***1,0***	***10***	***5,0***	***25***	***2,0***	***50***
Matavimo vnt.		***Skaičius 100 ml***	***Skaičius 100 ml vandens***	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*mg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*mg/l*	*µg/l*
1	**Skuodo vaikų lopšelis -darželis, Sodų g. 8**	<1,0	<1,0	<2,8	<1,6	<0,25	<0,003	0,54	<2	<0,4	<0,52	0,023	<6,0
2	**Mosėdžio gimnazija, Salantų g. 5**	<1,0	<1,0	<2,8	<1,6	<0,25	<0,003	0,34	<2	<0,4	<0,52	0,011	<6,0
3	**Ylakių vaikų lopšelis- darželis, Sedos g. 3**	-	-	<1,5	<2,8	<0,25	<0,007	0,23	<2,0	0,33	<0,42	0,01	<6,0
4	**Gyv. namas Topolių g., Dilbikiai**	<1,0	<1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**Romo Petreikio PĮ parduotuvė, Salantų g. 1, Barstyčiai**	<1,0	<1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Cheminiai rodikliai											Pesticidai					
Analitė	*1,2-dichloretanas*	*Fluoridas*	*Švinas*	*Gyvsidabris*	*Nikelis*	*Nitratas*	*Nitritas (vandenyje iš vartotojų čiaupo)*	*Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai*	*Selenas*	*Tetrachloretenas ir trichloretenas*	*Trihalometanų suma*	*Aldrinas*	*Dieldrinas*	*Heptachloras*	*Heptachlorepoksidas*	*Kiti pesticidai*	*Pesticidų suma*
Normatyvai HN 24:2023	***3***	***1,5***	***5***	***1***	***20***	***50***	***0,5***	***0,1***	***20***	***10***	***100***	***0,030***	***0,030***	***0,030***	***0,030***	***0,10***	***0,50***
Matavimo vnt.	*µg/l*	*mg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*	*µg/l*
1	<0,1	1,3	<0,9	<0,025	<1,62	<7,0	<0,03	<0,013	<2,8	<0,5	<0,7	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,025	<0,025
2	<0,1	0,42	<0,9	<0,025	<1,62	<7,0	<0,03	<0,013	<2,8	<0,5	<0,7	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,025	<0,025
3	<0,1	0,87	<2,4	<0,025	2,28	<1,2	<0,03	<0,013	<2,9	<0,5	<0,7	<0,021	<0,021	<0,021	<0,03	<0,056	<0,056
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Indikatoriniai rodikliai																	
Analitė	*Aliuminis*	*Amonis*	*Chloridas*	*Savitasis elektros laidis*	*pH*	*Bendroji geležis*	*Manganas*	*Permanganato skaičius*	*Sulfatas*	*Natris*	*Koliforminės bakterijos, 100 ml**	*Spalva*	*Kvapo slenkstis*	*Skonio slenkstis*	*Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje*	*Drumstumas*	*Laisvo chloro likutis*
Normatyvai HN 24:2023	***200***	***0,5***	***250***	***2500***	***6,5-9,5***	***200***	***50***	***5,0***	***250***	***200***	***0***	***30***	***Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių***	***Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių***	***Be nebūdingų pokyčių***	***4***	***0,3***
Matavimo vnt.	*µg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*µS/cm*	*-*	*µg/l*	*µg/l*	*mg/l O2*	*mg/l*	*mg/l*	***Skaičius 100 ml***	*mg/l Pt*	*-*	*-*	***Skaičius 1 ml vandens***	***DV pagal formaziną***	*mg/l*
1	6,89	<0,05	8,6	570	7,8	41	2,34	0,4	94,4	19,2	<1,0	<2	Priimtinas vartotojui ir be	Priimtinas vartotojui ir be	9	0,5	-
2	9,63	<0,05	<6,5	82	7,3	7,16	<0,4	0,6	<6,2	10,7	<1,0	<2	Priimtinas vartotojui ir be	Priimtinas vartotojui ir be	Aptikta	0,3	-
3	8,15	**0,92**	5,2	-	-	66,4	8,66	0,9	4,5	24,3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	527	7,4	-	**83,3**	-	-	-	<1,0	6	Priimtinas vartotojui ir be	Priimtinas vartotojui ir be	31	**9,1**	-
5	-	-	-	368	7,7	-	**95**	-	-	-	<1,0	2	Priimtinas vartotojui ir be	Priimtinas vartotojui ir be	<1	**24,2**	-

Pastabos:

1. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų metodų nustatymo ribą.
3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Eurofins Labtarna" laboratorijoje.
4. Paryškinti rodikliai neatitinka HN 24:2023