Geriamojo vandens stebėsenos (programinės priežiūros) rezultatai 2025 I ketv.

Nr.	Gyvenvietės pavadinimas	Tyrimo rezultatas									
		Mikrobiniai rodikliai									
Analitė		*Žarninės lazdelės (Escherichia coli)*	*Žarniniai enterokokai*	*Savitasis elektros laidis*	*pH*	*Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje*	*Spalva*	*Skonis ir kvapas*	*Koliforminės bakterijos, 100 ml**	*Drumstumas*	*Laisvo chloro likutis*
Normatyvai HN 24:2023		*0*	*0*	*2500*	*6,5-9,5*	*Be nebūdingų pokyčių*	*30*	*Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių*	*0*	*4*	
Matavimo vnt.		*Skaičius 100 ml*	*Skaičius 100 ml vandens*	*µS/cm*	*-*	*Skaičius 1 ml vandens*	*mg/l Pt*	*-*	*Skaičius 100 ml*	*DV*	
1	**Skuodo vandens gerinimo įrenginiai**	neaptikta	neaptikta	608	7,8	neaptikta	4	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	neaptikta	1,7	
2	**Mosėdžio vandens gerinimo įrenginiai**	neaptikta	neaptikta	167	7,4	aptikta	<2	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	neaptikta	0,37	
3	**Ylakių vandens gerinimo įrenginiai**	neaptikta	neaptikta	489	7,9	52	5	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	neaptikta	0,97	
4	**Aleksandrijos vandens gerinimo įrenginiai**	neaptikta	neaptikta	529	7,4	52	3	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	neaptikta	0,41	<0,07
5	**Šliktinės vandens gerinimo įrenginiai**	neaptikta	neaptikta	554	7,6	6	5	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	neaptikta	0,39	
6	**Rukų vandens gerinimo įrenginiai**	neaptikta	neaptikta	453	7,6	130	3	Priimtinas vartotojui ir be n. p.	neaptikta	0,37	

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. A grupės vandens tyrimai atlikti UAB „Palangos vandenys“ laboratorijoje.

Paryškinti rodikliai neatitinka HN 24:2023